

如何确定库区人口的呢?? 如何确定库区人口的呢??picId=

人口普查啊，人口普查的时候有数据的，当地政府应该有这方面的资料

落实料场仓库区14项基本消防安全要求分别是哪些？

落实料场仓库区14项基本消防安全要求：

- ①不得在工程内设仓库，应专设料场和周转库。
- ②料场仓库区应设置不小于3.5m宽消防车通道，并保持畅通。
- ③应按规定设置消防给水，配备足够的消防器材设施。
- ④按《规程)安装电气设备。
- ⑤不得使用电热器具。
- ⑥不得动用明火。
- ⑦应设专人负责消防安全工作。
- ⑧材料码放应满足消防安全要求。库内堆垛安全距离不应小于五距要求：垛与屋顶间距0.5m，垛与照明灯具间脚0.5m，垛与墙间距0.5m，垛与垛间距1m，垛与柱间距0.1m。
- ⑨管理室不得设在库内。
- ⑩夏季应有防爆晒措施。
- (11)雨季应有防雨淋、防雷击措施。
- (12)库房应确保通风、降温、泄压面积。
- (13)防止静电危害。
- (14)化学性质相抵触物品不得混存。